

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной
инфраструктуры
Жилого корпуса № 2
ГАСУ НСО «ОДМ»**



УТВЕРЖДАЮ:
И.о.министра социального развития
Новосибирской области
Е.В. Бахарева

05 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры Жилого корпуса № 2 ГАСУ НСО «ОДМ»

№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: жилой корпус № 2;
1.2. Адрес объекта: 630096, г.Новосибирск, 2-ой Порядковый переулок, д.10а;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 852 кв. м
наличие прилегающего земельного участка: да, 4122 кв. м
1.4. Год постройки здания 1963г., последнего капитального ремонта 1995г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017г., капитального 2020г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения: Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области «Областной Дом милосердия», (ГАСУ НСО «ОДМ»);
1.7. Юридический адрес учреждения: 630096, г.Новосибирск, 2-ой Порядковый переулок, д.10а;
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
1.9. Форма собственности: государственная;
1.10. Территориальная принадлежность: региональная;
1.11. Вышестоящая организация: Министерство социального развития Новосибирской области;
1.12. Адрес вышестоящей организации: 630007, г.Новосибирск, ул. Серебrenниковская, д.6

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: социальная защита;
2.2. Виды оказываемых услуг:
- предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам I, II групп старше 18 лет, нуждающимся в постоянной посторонней помощи;
- предоставление стационарного социального обслуживания;
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием;
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые;
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
- инвалиды, передвигающиеся на коляске;
-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-инвалиды с нарушениями зрения и слуха;
- инвалиды с умственными нарушениями.
2.6. Плановая мощность: 75 койко-мест
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида: да;

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
- автобус № 43, маршрутное такси № 54 до остановки Халтурина;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть;
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 м
3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет;
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У, О, Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен инвалидам и МГН при условии помощи сотрудников ГАСУ НСО «ОДМ»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий: 1. Установка тактильных указателей, знаков доступности, предупреждающих знаков, направляющих полос, информации с укрупненным шрифтом. 2. Установить знаки «Стоянка для инвалидов» и нанести разметку на автостоянке

2	Вход (входы) в здание	<p>Ремонт текущий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Монтаж поручней. 2.Обозначение пандусов контрастной к окружающей обстановке краской. 3.Установить предупреждающие знаки на прозрачные полотна дверей. 4.Установить тактильные направляющие полосы и наземные указатели.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>Ремонт капитальный:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Смонтировать новые поручни лестничной клетки. 2.Закрепить на крайних ступенях лестницы яркие полосы. 3. На межэтажной площадке и площадках перед лестницей установить тактильные указатели и направляющие полосы. 4.Перед дверными проемами установить тактильные указатели. 5.Возле жилых комнат установить новые номера и иную информацию с крупным шрифтом. 6.На прозрачные полотна дверей установить элементы контрастной маркировки. 7.Провести демонтаж порогов в эвакуодверях и реконструировать сами двери. Установить поручни на путях эвакуации. 8.Установить поручни на пандусе первого этажа, а также обозначить пандус цветовой маркировкой. 9. Внести в должностные инструкции сотрудников обязанности оказывать помощь инвалидам группы К и О при использовании пандуса. 10.Получить разрешение на установку лифта, провести в связи с этим изыскание, техническую экспертизу, разработать проектно-сметную документацию, купить лифт, провести строительные работы, смонтировать и запустить лифт.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>Ремонт текущий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Смонтировать систему двусторонней связи. 2. Установить средства ориентации для лиц с нарушением зрения.
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Ремонт текущий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Смонтировать опорные поручни и систему срочного вызова персонала с установкой кнопки вызова в доступном месте. 2. Опустит раковину и выключатель света. 3.Закрепить на стене рельефные таблички дублирующие обозначение помещения.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>Ремонт текущий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Установить новую информацию с увеличенным размером шрифта. 2.Смонтировать звукоусиливающую аппаратуру для группового пользования по всему зданию.

